PLANO DE IMPLANTAÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PEQUENO PRINCIPE

RUA 1º DE MAIO, CENTRO, AGROLÂNDIA/SC

Plano de Implantação da Brigada de Incêndio

DADOS DA EDIFICAÇÃO					
Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA				
Nome Fantasia:	C.E.I. PEQUENO PRÍNCIPE				
CNPJ:	83.102.582/0001-44		**Telefone:**	(47) 3534-4212	
CEP:	88420-000	**Cidade:**	Agrolândia	**Bairro:** Centro	
Endereço:	Rua 1º de Maio				
Área Total Construída:	511,83m²		**Nº de Pavimentos:** 1		**Alt.:** 5m
População Adulta: 11			**Crianças:** 78		

COMPOSIÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO		
Turno Matutino e Vespertino: (seg a sex.)		
Nome:	**CPF:**	**Sala/Função:**
SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO INSTALADOS		
SPE, SE, SAL, IGCC, IE, PE		

PROCEDIMENTOS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA	
Alerta:	Ao ser detectado um princípio de incêndio, deverá ser alertado os demais ocupantes da edificação;
Análise da Situação	Após a identificação do local sinistrado e da existência de uma real emergência, deverão ser desencadeados os procedimentos necessários para o atendimento da emergência; NOTA: Sempre que houver uma suspeita de principio de incêndio (por calor, cheiro, fumaça entre outros), esta deverá ser investigada. Nunca deve ser subestimada uma suspeita.
Apoio Externo	Um brigadista deve acionar o Corpo de Bombeiros Militar, de imediato através do telefone 193, devendo informar: - Nome do Comunicante e telefone utilizado; - Endereço Completo, e pontos de referencia; - Características da emergência; - Quantidade e estado das eventuais vitimas; NOTA: O mesmo brigadista que acionou o Corpo de Bombeiros deve orienta-los quando a sua chegada sobre condições e acessos.

Primeiros Socorros	Os primeiros socorros devem ser prestados as eventuais vítimas pelo Corpo de Bombeiros, ou por um brigadista;
Eliminar Riscos	Caso necessário, deve ser providenciado o corte da energia elétrica (parcial ou total) e o fechamento das válvulas das tubulações. O corte geral deverá ser executado pelo brigadista voluntário;
Abandono do Local	Caso seja necessário abandonar a edificação, deve ser acionado novamente o alarme de incêndio para que se inicie o abandono geral. O brigadista deve orientar os ocupantes do local sinistrado, a se dirigir a porta de saída mais próxima, em fila e sem tumulto. Antes do abandono definitivo do local, o brigadista deve verificar se não ficaram ocupantes retardatários e providenciar o fechamento de portas. Deverá ser verificada também a presença de pessoas portadoras de necessidades especiais ou mobilidade reduzida, estas devem ser acompanhadas ou auxiliadas por outras pessoas para sair em segurança da edificação.
Isolamento da Área	A área sinistrada deve ser isolada fisicamente, de modo a garantir os trabalhos de emergência e evitar que pessoas não autorizadas entrem no local.
Confinamento e combate a incêndio	Proceder o combate ao incêndio em fase inicial e o seu confinamento, de modo a evitar sua propagação até a chegada CBMSC.

AÇÕES DE PREVENÇÃO	
Exercícios Simulados:	Os exercícios simulados de abandono do local devera ter a participação de toda a população fixa, deveram ser realizados exercícios simulados no mínimo duas vezes ao ano (semestralmente). Após o termino de cada exercício simulado deve ser realizada uma reunião, com registro em ata, para avaliação de falhas ocorridas, descrevendo no mínimo: - Dara e Horário; - Numero de pessoas que participaram; - Tempos gasto para o abandono total da edificação; - Atuação dos responsáveis envolvidos; - Registro do comportamento da população; - Falha em equipamentos; - Falhas operacionais; - Outros problemas e sugestões levantados durante a simulação; Todos os exercícios simulados deverão ser comunicados com no 24h de antecedência ao CBMSC.

Programa de Manutenção dos Sistemas Preventivos	O responsável ou brigadista pelo imóvel deverá verificar a manutenção a manutenção dos sistemas preventivos contra incêndio, registrando em livro: problemas identificados e a manutenção realizada;
	Observações Mínimas nos Sistemas:
	- Iluminação de emergência: verificar todas as luminárias e seu funcionamento no mínimo uma vez a cada 90 dias;
	- Saídas de emergências: Verificar Semanalmente a desobstrução das saídas;
	- Sinalização de abandono do local: Verificar a cada 90 dias se a sinalização apresente defeitos, devendo indicar o caminho da rota de fuga;
	- Instalação de gás combustível: Verificar as condições de uso das mangueiras anualmente, os cilindros de GLP, a pressão de trabalho na tubulação e a validade do seu teste hidrostático;
	- Verificar as condições as condições de uso e operação de outros sistemas e medidas contra incêndio presentes no imóvel;

Agrolândia, 24 de setembro de 2019

Responsável Técnica
Catiucia Keli Sievers
CREA/SC 125929-0

Proprietário do Imóvel - Responsável
Urbano José Dalcanale
Prefeito Municipal