


PLANTA BAIXA
 ÁREA: 44,20m²
 ESC.: 1/50

LEGENDA PADRÃO	
	Quadro de distribuição - H=1,50m
	Caixa de distribuição para comunicação
Interruptores	
	Interruptor simples 1 teclas - 10A - 1,10m do piso (caixa 4x2)
	Interruptor simples 2 teclas - 10A - 1,10m do piso (caixa 4x2)
	Rele Fotoelétrico
Iluminação	
	Luminária de parede (arandela)
	Luminária tipo plafon
	Refletor LED 100W
	Luminária tipo fluorescente tubular
Tomadas de uso geral	
	Tomada hexagonal - 2P+T - 10 A a 0,30m do piso
	Tomada hexagonal - 2P+T - 10 A a 1,10m do piso
	Tomada hexagonal - 2P+T - 10 A a 0,00m do piso
Tomadas Uso Especifico	
	Ponto - 2P+T - 20 A - H= 2,20m - (Ar condicionado)
	Ponto - 2P+T - 20 A - H= 0,30m - (Ducha Higiénica)
Comunicação	
	Ponto de TV - H=2,20m
	Ponto Telefone RJ11 e Internet RJ45- H=0,30m
Geral	
	Fase - Neutro - Terra - Retorno
	C.P.A. Caixa de Passagem e Aterramento
Eletrodutos	
	Eletroduto Ø 3/4" (Teto e Parede)
	Eletroduto Ø 1 1/2"



CARIMBOS E APROVAÇÕES:

PROJETO - RESPONSÁVEL TÉCNICO: EXECUÇÃO - RESPONSÁVEL TÉCNICO: ASSINATURA - PROPRIETÁRIO: (REPRESENTANTE)

REVISÃO DATA ALTERAÇÕES

PROJETO ELÉTRICO



RUA: XV DE NOVENBRO, Nº 737
 CEP: 89160-015 -CENTRO
 RIO DO SUL/SC
 FONE/FAX: (47) 3531-4242
 E-mail: amavi@amavi.org.br
 http://www.amavi.org.br

OBRA: PORTAL DE ACESSO AO PARQUE FECOL

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA

ENDEREÇO: AVENIDA 25 DE JULHO - CENTRO - AGROLÂNDIA/SC

CONTEÚDO: - PLANTA BAIXA
 - LEGENDA
 - DIAGRAMA UNIFILAR
 - DETALHE

DESENHO: TASSIELY K. PONTICELLI

ÁREA PORTAL: 44,20 m²

ESCALA: INDICADA

DATA: FEVEREIRO/2022

FOLHA:
ELE
01/01

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL.
 DESENHO VÁLIDO SOMENTE ASSINADO PELO RESPONSÁVEL DO PROJETO.