


PLANTA BAIXA
 ÁREA: 44,20m²
 ESC.: 1/50

| LEGENDA | |
|------------|--|
| EXTINTORES | |
| | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO SECO DE 4 KG 20-B-C |

OBSERVAÇÃO

Deve ser previsto circuito elétrico podendo ser compartilhado entre o SIE (sistema de iluminação de emergência) a SAL (sinalização para abandono de local), com disjuntor devidamente identificado, independentemente do tipo de fonte de energia utilizado.

O projeto preventivo contra incêndio e pânico dessa edificação atende a IN19 Instalações Elétricas de Baixa Tensão.



DETALHES DO EXTINTOR DE INCÊNDIO
 SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL SEM ESCALA

CARIMBOS E APROVAÇÕES:

| | | |
|--------------------------------|---------------------------------|--|
| PROJETO - RESPONSÁVEL TÉCNICO: | EXECUÇÃO - RESPONSÁVEL TÉCNICO: | ASSINATURA - PROPRIETÁRIO: (REPRESENTANTE) |
|--------------------------------|---------------------------------|--|

| REVISÃO | DATA | ALTERAÇÕES |
|---------|------|------------|
| | | |

PROJETO PREVENTIVO



RUA: XV DE NOVEMBRO, Nº 737
 CEP: 89160-015 -CENTRO
 RIO DO SUL/SC
 FONE/FAX: (47) 3531-4242
 E-mail: amavi@amavi.org.br
 http://www.amavi.org.br

| | |
|--|---|
| OBRA: PORTAL DE ACESSO AO PARQUE FECOL | |
| PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA | |
| ENDEREÇO: AVENIDA 25 DE JULHO - CENTRO - AGROLÂNDIA/SC | |
| CONTEÚDO: - PLANTA BAIXA - LEGENDA - DETALHES | DESENHO: TASSIELY K. PONTICELLI |
| | ÁREA PORTAL: 44,20m² |
| | ESCALA: INDICADA |
| | DATA: FEVEREIRO/2022 |
| FOLHA: PRE 01/01 | |

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL.
 DESENHO VÁLIDO SOMENTE ASSINADO PELO RESPONSÁVEL DO PROJETO.