



CONSTRUGON

CONSTRUTORA GONTIJO LTDA

CNPJ: 02.810.662/0001-52 - CF/DF: 07.390.401/001-03

7

9.6.7 – Caixa 4X4” com 2 tomadas de 4 pinos padrão telebrás – 280 unid.

9.6.8 – Interfones – 56 unid

#### 9.7 – COMBATE A INCENDIO

9.7.1 – Tubulação de aço carbono de 2 1/2” – 80m.

9.7.2 – Tubulação de ferro fundido de 63mm – 40m.

9.7.3 – Caixa de incêndio completa com hidrante, mangueira e registro – 21 unid.

9.7.4 – Extintor de incêndio PQS/ABC – 27 unid.

9.7.5 – Conjunto completo de sinalização para prédio (placas, marcações e etc). 2 und

9.7.6 – Conjunto de sirene e botoeiras – 20 unid.

9.7.7 – Conjunto de pressurização com bombas de tanques pneumáticos. 1 unid

9.7.8 – Sinalização de proibição placa 15x15 cm 60 unidades

9.7.9 – Sinalização de alerta placa 34 x34 cm 32 unidades

9.7.10- Sinalização de orientação e salvamento placas 12 x 24 cm 46 unidades

9.7.11- Botoeira de alarme tipo quebra vidro 24 unidade

9.7.12- Indicador sonoro e visual 24 unidades

9.7.13- Central geral de alarme – 01 unidade

9.7.14- Caixa em alvenaria com dispositivo de recalque, registro de passeio, válvula de retenção horizontal de 2” e tampa de ferro fundido com inscrição incêndio – ESCADA PRESURIZADA5

9.7.15 – Portas corta fogo com resistência de 120 minutos = 24 unidades

9.7.16- Conjunto moto bomba de pressurização modelo UST 32-125 – 22 MCA vasão de 24 m³/h pot. 4 cv 02 unidades

9.7.17- Válvula redutora de pressão 4 unidades

9.7.18- Detector de fumaça óptico

#### 9.8 – MECANICAS

9.8.1 – Elevadores para 8 passageiros sem casa de máquina atendendo acessibilidade – 02 unid linha Atlas schindler, Exclusive, modelo 3300, capacidade de 600 Kg, 1,00 m/s, frente= 1100 mm, lado= 1400 mm, última altura= 4200 mm e poço= 1500 mm.

9.8.2 – Bomba de recalque de água de 1,5 HP Hman de 40m – 02unid.

#### 9.9 – TELEVISAO

9.9.1 – Antena coletiva – 56 unid.

9.9.2 – Pontos de televisão – 168 unid.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.