



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA



RELATÓRIO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO



O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, conforme Lei Estadual nº 16.157/2013, o Decreto Executivo Estadual nº 1.957/2013 e o Lei Estadual 17.071/17, emite o presente Relatório Preventivo Contra Incêndio (RPCI) para o imóvel abaixo descrito. Este RPCI define os sistemas e medidas de segurança contra incêndio e pânico para o imóvel e dispensa a aprovação de projeto de prevenção e segurança contra incêndio e pânico (PPCI).

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO

| | | | |
|---|--------------------------|---|----------------|
| Registro de Endereço (RE): RE8003000241A | | | |
| Nome da Edificação: MUNICÍPIO DE AGROLÂNDIA | | | |
| Nome Fantasia: PARQUE DE EVENTOS ERHARD GRIMM - FECOL | | | |
| Logradouro público: AVENIDA 25 DE JULHO | | | Nº: |
| Bairro: CENTRO | Município: AGROLÂNDIA/SC | | CEP: 88420-000 |
| Complemento: | | LAT/LONG: (-27.406882076311,-49.823443980407) | |
| Referência: | | Arquivo: ARQ: 1000616 | |
| Blocos Homologados CBMSC: 0 | | Blocos Cadastrados CBMSC: 13 | |

2. RESPONSÁVEIS PELO IMÓVEL

| NR | Nome Completo | CPF/CNPJ |
|----|-------------------------|--------------------|
| 1 | MUNICIPIO DE AGROLANDIA | 83.102.582/0001-44 |

3. DADOS DA SOLICITAÇÃO

| | | |
|---------------------------------------|--|--|
| Protocolo: A8003000721A | Característica de: Baixa Complexidade RPCI | Nº de Blocos: 1 |
| Área total da solicitação: 44,20 (m²) | | |
| Nome Solicitante: L. R. K. | CPF/CNPJ : ***.603.209-** | Evento: Não |
| Data da Solicitação: 13/03/2024 | Quantidade de anexos: 2 | Risco do processo: RPCI sem prévia análise |

3.1. DETALHES POR BLOCO

| | | | | |
|---|-----------------------------|---|--------------------------------|-------------------|
| 3.1.1. PORTAL (122415) | | | | |
| Área da solicitação: 44,20 (m2) | | Área aprovada: 44,20 (m2) | | |
| Nº de pavimentos: 1 | Altura: -- | Área do pavimento Tipo: 44,20 (m) | Área desconsiderada: 0,00 (m2) | |
| Complexidade: Baixa Complexidade RPCI | | Carga de incêndio: Média - 700,00 (MJ/m2) | Situação: NOVA | Lotação Máxima: 7 |
| Tipo Construtivo: ALVENARIA CONVENCIONAL | Escada do Bloco: Sem escada | Quantidade de Glp: -- | Risco do Bloco: RPCI até 80m² | |
| Resumo do enquadramento simplificado (5612020): A somatória das áreas dos bloco integrados é menor ou igual a área máxima permitida de 80m². Altura total das destinações é menor ou igual a altura base. Altura do bloco é 0m, altura base é 9m. Área total menor ou igual a 750m². Número de pavimento(s) menor ou igual a 3. Não existe ocupação M8 nesse bloco e a somatória das áreas dos bloco integrados é menor ou igual a área máxima permitida de 80m². Uso/Armazenamento de GLP é menor ou igual a 190kg. Líquido inflamável em área interna menor ou igual a 0.25m³. Líquido inflamável em área externa menor ou igual a 20m³. Não existe ocupação F6 ou F11 nesse bloco com lotação superior à 100 pessoas. Não existe ocupação F (exceto F6 e F11) nesse bloco com lotação superior à 200 pessoas. Ocupações e destinações em conformidade com o QUADRO 1 do Anexo A da IN001. | | | | |

OCUPAÇÕES

| NR | Ocupação | Destinação | Altura da ocupação (m) | Lotação | Área (m²) | Área Comum (m²) | Área Solicitada (m²) |
|----|---|-------------|------------------------|---------|-----------|-----------------|----------------------|
| 1 | D-1 [Serviço profissional] Local para prestação de serviço profissional ou condução de negócios | Escritórios | 0,00 | 7,00 | 44,20 | 0,00 | 44,20 |

RISCOS ESPECIAIS

Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.

| SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA | | |
|---|-------|---|
| SISTEMA/MEDIDA | SIGLA | DESCRIÇÃO |
| Proteção por extintores | PPE | Instalar um (1) extintor portátil do tipo Pó ABC com capacidade extintora de 2-A:20-B:C a cada 60m (cobre um raio de 30m). Deverá ainda ter no mínimo 2 unidades extintoras por pavimento, exceto nos locais até 100m². Deverá estar conforme Instrução Normativa 06/DAT/CBMSC. |
| Saídas de emergência | SE | Adequar conforme Instrução Normativa 09/DAT/CBMSC Deverá, ainda, realizar as adequações abaixo 1. Possuir piso antiderrapante e incombustível; 2. Não possuir degraus em leque; 3. Devem ter largura mínima de 1,20 m; 4. O guarda-corpo deve ter altura mínima de 1,10 m; 5. O corrimão deve ser contínuo em ambos os lados, e ter altura entre 0,80 m e 0,92 m; 6. Identificar o número do pavimento; 7. Prever sinalização (placa de SAÍDA) com indicação clara do sentido de saída; 8. Devem possuir iluminação de emergência. |
| Iluminação de emergência | IE | Edificação isenta de iluminação de emergência conforme critérios definidos na Instrução Normativa 11/DAT/CBMSC. |
| Sinalização de emergência | SEM | Edificação isenta de sinalização de abandono de local conforme critérios definidos na Instrução Normativa 13/DAT/CBMSC. |
| Instalações de gás combustível (GLP & GN) | IGC | A edificação não fará uso de GLP. |

| DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES DE PROJETO |
|-------------------------------------|
| Alteração da área e projeto. |

4. DECLARAÇÃO

Declaro que as informações fornecidas são verídicas e que o imóvel é de baixa complexidade, conforme os critérios previstos na Instrução Normativa nº 1 do CBMSC, e que atende a todas as exigências mínimas de segurança contra incêndio e pânico. Declaro, ainda, estar ciente das sanções previstas em Lei em caso de inconsistência nas informações prestadas e de descumprimento das NSCI.

Assinatura Eletrônica

L. R. K.
NOME

***.603.209-**
CPF

AGROLÂNDIA/SC, 13/03/2024
LOCAL E DATA

Autenticidade e-SCI: 32349867e3902d3445df22da0e3e1ceca1f29cfb