



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA



ATESTADO PARA CONSTRUÇÃO,  
REFORMA OU AMPLIAÇÃO

Em conformidade com a Lei 16.157/13, Decreto Estadual 1908/22 e com os incisos I e II do paragrafo 1º do artigo 44 da Instrução Normativa nº 1 - Parte 1 - PROCESSOS GERAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, do CBMSC, atestamos que o imóvel abaixo qualificado atende aos requisitos das Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico (NSCI), estando apto construção, reforma ou ampliação a partir de: 13/03/2024.

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO

Registro de Endereço (RE): RE8003000241A			
Nome da Edificação: MUNICÍPIO DE AGROLÂNDIA			
Nome Fantasia: PARQUE DE EVENTOS ERHARD GRIMM - FECOL			
Logradouro público: AVENIDA 25 DE JULHO		Nº:	
Bairro: CENTRO	Município: AGROLÂNDIA/SC		CEP: 88420-000
Complemento:	LAT/LONG: (-27.406882076311,-49.823443980407)		
Referência:	Arquivo: ARQ: 1000616		
Blocos Homologados CBMSC: 0		Blocos Cadastrados CBMSC: 13	

2. DADOS DA SOLICITAÇÃO

Protocolo: A8003000721A	Característica de: Baixa Complexidade RPCI	Nº de Blocos: 1
Área total da solicitação: 44,20 (m²)		
Nome Solicitante: L. R. K.	CPF/CNPJ : ***.603.209-**	Evento: Não
Data da Solicitação: 13/03/2024	Quantidade de anexos: 2	Risco do processo: RPCI sem prévia análise

3.1. DETALHES POR BLOCO

3.1.1. PORTAL (122415)									
Área da solicitação: 44,20 (m2)				Área aprovada: 44,20 (m2)					
Nº de pavimentos: 1		Altura: --		Área do pavimento Tipo: 44,20 (m)		Área desconsiderada: 0,00 (m2)			
Complexidade: Baixa Complexidade RPCI			Carga de incêndio: Média - 700,00 (MJ/m2)			Situação: NOVA		Lotação Máxima: 7	
Tipo Construtivo: ALVENARIA CONVENCIONAL		Escada do Bloco: Sem escada		Quantidade de Glp: --			Risco do Bloco: RPCI até 80m²		
<b>Resumo do enquadramento simplificado (5612020):</b> A somatória das áreas dos bloco integrados é menor ou igual a área máxima permitida de 80m². Altura total das destinações é menor ou igual a altura base. Altura do bloco é 0m, altura base é 9m. Área total menor ou igual a 750m². Número de pavimento(s) menor ou igual a 3. Não existe ocupação M8 nesse bloco e a somatória das áreas dos bloco integrados é menor ou igual a área máxima permitida de 80m². Uso/Armazenamento de GLP é menor ou igual a 190kg. Líquido inflamável em área interna menor ou igual a 0.25m³. Líquido inflamável em área externa menor ou igual a 20m³. Não existe ocupação F6 ou F11 nesse bloco com lotação superior à 100 pessoas. Não existe ocupação F (exceto F6 e F11) nesse bloco com lotação superior à 200 pessoas. Ocupações e destinações em conformidade com o QUADRO 1 do Anexo A da IN001.									

OCUPAÇÕES

NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	D-1 [Serviço profissional] Local para prestação de serviço profissional ou condução de negócios	Escritórios	0,00	7,00	44,20	0,00	44,20

RISCOS ESPECIAIS

Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.

SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA

SISTEMA/MEDIDA	SIGLA	DESCRIÇÃO
Proteção por extintores	PPE	Instalar um (1) extintor portátil do tipo Pó ABC com capacidade extintora de 2-A:20-B:C a cada 60m (cobre um raio de 30m). Deverá ainda ter no mínimo 2 unidades extintoras por pavimento, exceto nos locais até 100m². Deverá estar conforme Instrução Normativa 06/DAT/CBMSC.

Saídas de emergência	SE	Adequar conforme Instrução Normativa 09/DAT/CBMSC  Deverá, ainda, realizar as adequações abaixo  1. Possuir piso antiderrapante e incombustível; 2. Não possuir degraus em leque; 3. Devem ter largura mínima de 1,20 m; 4. O guarda-corpo deve ter altura mínima de 1,10 m; 5. O corrimão deve ser contínuo em ambos os lados, e ter altura entre 0,80 m e 0,92 m; 6. Identificar o número do pavimento; 7. Prever sinalização (placa de SAÍDA) com indicação clara do sentido de saída; 8. Devem possuir iluminação de emergência.
Iluminação de emergência	IE	Edificação isenta de iluminação de emergência conforme critérios definidos na Instrução Normativa 11/DAT/CBMSC.
Sinalização de emergência	SEM	Edificação isenta de sinalização de abandono de local conforme critérios definidos na Instrução Normativa 13/DAT/CBMSC.
Instalações de gás combustível (GLP & GN)	IGC	A edificação não fará uso de GLP.

DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES DE PROJETO		
Alteração da área e projeto.		

3. RESPONSÁVEIS PELO IMÓVEL		
NR	Nome Completo	CPF/CNPJ
1	MUNICIPIO DE AGROLANDIA	83.102.582/0001-44

4. OBSERVAÇÃO
O início da obra deve ser informado no sistema e-SCI sob pena de aplicação de sanções.

Quartel de AGROLÂNDIA/SC, 13/03/2024

Assinatura Eletrônica

Sistema e-SCI - Liberação Automática

NOME.....

AGROLÂNDIA/SC, 13/03/2024

LÓCAL E DATA.....

Autenticidade e-SCI: 32349867e3902d3445df22da0e3e1ceca1f29cfb