


PLANTA BAIXA
ESC.: 1/50

ALTURA PARA COMANDOS
FONTE: ABNT NBR 9050:2020

| Interruptor | Campainha e acionador manual (alarme) | Tomada | Interfone, telefone e atendimento automático | Quadro de luz | Comando de aquecedor | Comando de precisão |
|-------------|---------------------------------------|--------|--|---------------|----------------------|---------------------|
| 1,20 m | | | | | | |
| 1,10 m | | | | | | |
| 1,00 m | | | | | | |
| 0,80 m | | | | | | |
| 0,60 m | | | | | | |
| 0,40 m | | | | | | |
| 0,00 m | | | | | | |

Dimensões em metros



ENTRADA DE ENERGIA
ESC.: 1/500

LEGENDA PADRÃO

| | |
|-------------------------------|--|
| | Quadro de distribuição - H=1,20m |
| Interruptores | |
| | Interruptor 1 tecla paralelo -10A - 1,00m do piso (caixa 4x2) |
| | Interruptor 1 tecla -10A - 1,00m do piso (caixa 4x2) |
| | Interruptor 2 teclas - 10A - 1,00m do piso (caixa 4x2) |
| | Interruptor 3 teclas - 10A - 1,00m do piso (caixa 4x2) |
| Tomadas de uso geral | |
| | Tomada hexagonal - 2P+T - 10 A - a 0,40m do piso |
| | Tomada hexagonal - 2P+T - 10 A - a 1,00m do piso |
| | Tomada hexagonal - 2P+T - 10 A - a 2,20m do piso |
| Tomadas Uso Específico | |
| | Ponto - 2P+T - 20 A - H= 0,40m - (Ducha Higiênica) |
| | Tomada hexagonal - 2P+T - 20 A - H=1,10m - (Torneira Elétrica) |
| | Ponto 2P+T a 2,20m - (Chuveiro) |
| | Ponto - 2P+T - 20 A - H= 2,20m - (Ar condicionado) |
| Iluminação | |
| | Painel LED - 50x50cm - 40w |
| | Painel LED - 40x40cm - 30w |
| | Painel LED - 30x30cm - 20w |
| | Luminária Arandela Meia-Lua |
| | Sensor de Presença |
| | Sensor de Presença com Fotocélula |
| Eletrodutos | |
| | Eletroduto Ø 2" |
| | Eletroduto Ø 3/4" |
| Geral | |
| | Fase - Neutro - Terra - Retorno |
| | C.P.A Caixa de Passagem e Aterramento |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Legenda de fiação Pavimento - Parte 1 | Legenda de fiação Pavimento - Parte 2 | Legenda de fiação Pavimento - Parte 2 | Legenda de fiação Pavimento - Parte 3 | Legenda de fiação Pavimento - Parte 4 | Legenda de fiação Pavimento - Parte 5 | Legenda de fiação Pavimento - Parte 6 | Legenda de fiação Pavimento - Parte 7 | Legenda de fiação Pavimento - Parte 8 |
| ① 3 2,5 | ⑧ 1 3 g 2,5 | ⑧ 1 3 g 2,5 | ⑮ 5 4 | ⑳ 2 5 12 4 4 | ㉑ 1 4 2,5 | ㉒ 1 4 2,5 | ㉓ 2 4 2,5 | ㉔ 2 4 2,5 |
| ② 1 3 2,5 | ⑨ 7 6 | ⑨ 7 6 | ⑯ 1 x | ㉒ 12 4 | ㉓ 2 4 15 16 2,5 2,5 2,5 | ㉔ 1 4 2,5 | ㉕ 15 2,5 | ㉖ 2 2,5 |
| ③ 1 3 2,5 | ⑩ 13 2,5 | ⑩ 13 2,5 | ⑰ 1 5 4 | ㉓ 12 3 w 2,5 | ㉔ 2 i | ㉕ 9 6 | ㉖ 2 j | ㉗ 2 4 k 2,5 |
| ④ 1 f | ⑪ 1 b1 | ⑪ 1 b1 | ⑱ 1 5 4 | ㉔ 2 3 v 2,5 | ㉕ 2 4 q 2,5 | ㉖ 1 su | ㉗ 2 m | ㉘ 2 4 l 2,5 |
| ⑤ 1 3 2,5 | ⑫ 14 2,5 | ⑫ 14 2,5 | ⑲ 6 4 | ㉕ 2 4 2,5 | ㉖ 2 e1 | ㉗ 2 4 n | ㉘ 2 4 2,5 | ㉙ 2 c1 |
| ⑥ 1 3 2,5 | ⑬ 1 3 13 14 2,5 2,5 2,5 | ⑬ 1 3 13 14 2,5 2,5 2,5 | ⑳ 1 2 3 4 2,5 2,5 | ㉖ 8 6 | ㉗ 10 6 | ㉘ 2 4 n 2,5 | ㉙ 16 2,5 | ㉚ 2 4 k 2,5 |
| ⑦ 1 3 2,5 | ⑭ 1 z | ⑭ 1 z | ㉑ 2 e1 | ㉗ 4 2,5 | ㉘ 11 6 | ㉙ 1 4 s 2,5 | ㉚ 2 4 2,5 | ㉛ 2 f1 |
| | | | | | ㉙ 1 s | | | |



(47) 3531-4242
amavi@amavi.org.br
amavi.org.br
f @amavi.altoavale
Rua XV de Novembro, 737
Centro, Rio do Sul/SC
89160-015

| | | |
|--|---|-----------------------------------|
| REVISÃO: | DATA: | DESCRIÇÃO: |
| R00 | 12/2022 | EMIÇÃO INICIAL |
| CARIMBOS E APROVAÇÕES: | | |
| <div><div><div><p>(47) 3531-4242 amavi@amavi.org.br amavi.org.br f @amavi.altoavale Rua XV de Novembro, 737 Centro, Rio do Sul/SC 89160-015</p></div></div><div><div>PROPRIETÁRIO / CONTRATANTE:</div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA CNPJ: 83.102.562/0001-44</div></div><div><div>RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO:</div><div>LUCIANO RICARDO KRUGER</div></div><div><div>ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 090983-S-C</div></div></div> | | |
| ASSINATURA: | | |
| PROJETO: ELÉTRICO | | |
| OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE DO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR | | |
| LOGRADOURO: RUA 25 DE JULHO | BAIRRO: CENTRO | Nº: S/N |
| MUNICÍPIO: AGROLÂNDIA | UF: SC | CEP: 88420-000 |
| ÁREA EDIFICAÇÃO: 168,31 m² | ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO EM PAVER: 168,75 m² | |
| ÁREA EXTERNA (RAMPAS): 20,12 m² | ÁREA TOTAL: 357,18 m² | |
| CONTEÚDO: PROJETO PREVENTIVO; PLANTA DE SITUAÇÃO E LOCAÇÃO, LEGENDA. | ESCALA: INDICADA | DATA: NOV/2022 |
| | CÓDIGO AMAVI: 2892 | DESENHISTA: LUCIANO / TASSIELY |
| ELE 01/02 | | |

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL. DESENHO VÁLIDO SOMENTE ASSINADO PELO RESPONSÁVEL DO PROJETO.