



PLANTA BAIXA
ABRIGO DE GÁS (02 P13)



CORTE A-A



FACHADA

LEGENDA	
01	ABERTURA PARA VENTILAÇÃO 15X10 cm, COM TELA QUEBRA-CHAMAS, MALHA MÍNIMA DE 2,0, MÁXIMO 5,0 mm.
02	BOTIJÃO COM 45 kg DE GPL.
03	VÁLVULA DE ESTÁGIO ÚNICO-0.02 A 0.03 kg/cm2.
04	REGISTRO DE FECHO RÁPIDO.
05	MANGUEIRA FLEXÍVEL.
06	PAREDE DE ALVENARIA OU CONCRETO.
07	TETO DE CONCRETO MACIÇO.
08	PORTA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA DE 8 MM ENTRE PLACAS.
09	PISO DE CONCRETO MACIÇO.
10	ESTRADO DE MADEIRA.

COZINHA

VENTILAÇÃO SUPERIOR ADOTADA:

Grade de Ventilação
Área Mínima: 95cm²
Veneziana Fixa

As Venezianas devem ter uma distância mínima de 8 mm entre as placas.
A posição das venezianas não poderá prejudicar a área de efetiva ventilação.

VENTILAÇÃO INFERIOR ADOTADA:

Grade de Ventilação
Área Mínima: 95cm²
Veneziana Fixa

As Venezianas devem ter uma distância mínima de 8 mm entre as placas.
A posição das venezianas não poderá prejudicar a área de efetiva ventilação.

ÁREA MÍNIMA DE VENTILAÇÃO = 190cm²

ALTURA MÍNIMA = 150cm

H MÁX. = 80cm

ÁREA MÍNIMA DE VENTILAÇÃO = 190cm²

PISO ACABADO

ADEQUAÇÃO DE AMBIENTE SEM ESCALA

TOMADA DE CONSUMO SEM ESCALA

DETALHE EXTINTOR SEM ESCALA

DETALHE CORRIMÃO NA RAMPA SEM ESCALA

REVISÃO:	DATA:	DESCRIÇÃO:
R00	11/2022	EMIÇÃO INICIAL

CARIMBOS E APROVAÇÕES:

(47) 3531-4242
amavi@amavi.org.br
amavi.org.br
f @amavi.altovale

Rua XV de Novembro, 737
Centro, Rio do Sul/SC
89160-015

PROPRIETÁRIO / CONTRATANTE:	ASSINATURA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA CNPJ: 83.102.582/0001-44	
RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO:	ASSINATURA:
LUCIANO RICARDO KRUGER	
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 090983-3-SC	

PROJETO:
PREVENTIVO

OBRA:
CONSTRUÇÃO DA SEDE DO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR

LOGRADOURO: RUA 25 DE JULHO	BAIRRO: CENTRO	Nº: S/N
MUNICÍPIO: AGROLÂNDIA	UF: SC	CEP: 88420-000
ÁREA EDIFICAÇÃO: 168,31 m²	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO EM PAVER: 168,75 m²	
ÁREA EXTERNA (RAMPAS): 20,12 m²	ÁREA TOTAL: 357,18 m²	

CONTEÚDO: DETALHES.	ESCALA: INDICADA	DATA: NOV/2022
	CÓDIGO AMAVI: 2892	
	DESENHISTA: TASSIELY K. PONTICELLI	

PRE 02/02