



Comprovante de resposta de consulta de viabilidade

Processo/Protocolo nº 8089/2022-1

Dados do processo

- **Requerente:** Município de Agrolândia
- **CPF/CNPJ:** 83.102.582/0001-44
- **Endereço do imóvel/obra:** Avenida 25 de julho
- **Bairro:**
- **Município:** Agrolândia
- **Data da análise:** 03 de março de 2022
- **Finalidade:** Construção
- **Uso pretendido:** Outros - Centro administrativo
- **Resposta da consulta:** Permitida

Índices urbanísticos

- **Zona:** ZU-1
- **Taxa de ocupação máxima:** 70%
- **Coefficiente de aproveitamento básico:** 4
- **Número máximo de pavimentos:** 6
- **Afastamento frontal (m):** 4.00 Verificar Anexo V
- **Afastamento lateral e fundos (m):** H/6. mínimo 1.5m
- **Vagas mínimas de estacionamento:** 1 vaga para cada 50m² de área construída.
- **Altura da parede cega:** Permitido parede cega até altura de 7,00 metros.
- **Gabarito das ruas e dos passeios:** Gabarito de 16,00 metros.

Assinatura do responsável
03 de março de 2022

Você pode acompanhar o status atual do processo online, visitando www.amavi.org.br/sistemas/siplamavi/acompanhamento utilizando o código de processo **2022008089**.

Para prosseguir com o processo de análise prévia, os documentos obrigatórios são Matrícula(s) imobiliária(s), ART ou RRT do projeto, Projeto arquitetônico, Projeto hidrossanitário.

Observações gerais:

Este relatório é apenas informativo, não dá direito a parcelamento, instalação, utilização ou construção. O início da obra será permitido somente após a expedição do Alvará de Construção. As informações constantes acima têm validade de 6 (seis) meses e são da legislação em vigor, que, se alterada, anula o presente. O correto dimensionamento e execução do sistema de tratamento de esgoto é de responsabilidade do responsável técnico.