



Rio do Sul, 12 de novembro de 2024.

Ao

Departamento de Licitações do Município de Agrolândia/SC

Nesta

Ref. impugnação ao edital de Pregão Eletrônico nº 85/2024

Prezados Srs.

A empresa Fronza Artefatos de Cimento Ltda, inscrita sob o CNPJ nº 79.695.086/0001-74, vem por meio deste solicitar a impugnação quanto a revisão da especificação referente aos tubos de concreto deste referido edital.

Considerando o fato de já ter sido mencionada a atualização da respectiva norma que embasa atualmente os requisitos dos tubos de concreto junto ao edital de Pregão Eletrônico nº 63/2024 deste município, identificou-se reiteradamente a especificação que consta tubos com diâmetro inferior a 500mm com o encaixe do tipo macho e fêmea, o qual efetivamente não atende as especificações da ABNT NBR 8890/2020.

Sendo assim, com base na argumentação descrita e na referida documentação normativa condicionada, o qual devem ser cumpridas integralmente por este município, solicitamos a revisão e exclusão do tipo de encaixe macho e fêmea para as bitolas referenciadas acima.

Atenciosamente...

---

Aldo Fronza – CPF: 400.253.309-34